



HKN 4300.15.11.2021

Płońsk dnia, 21.07.2021r.

### KOMUNIKAT 71/2021

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku  
z dnia 21.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Komsin gmina Czerwińsk nad Wisłą**


**zaopatrującego w wodę ok. 2100 mieszkańców, miasta Czerwińsk nad Wisłą oraz  
8 miejscowości gm. Czerwińsk nad Wisłą: Komsin, Sielec, Parlin, Janikowo, Wilkowuje,  
Zarębin, Zdziarka, Wola.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 13.07.2021r. dotyczących parametrów mikrobiologicznych i fizycznych, z wodociągu publicznego Komsin gmina Czerwińsk nad Wisłą informuje, że:

#### **JAKOŚĆ WODY ODPOWIADA OBOWIAZUJĄCYM WYMAGANIOM**

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

#### **WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KOMSIN NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PŁOŃSKU  
*lek. med. Krzysztof Bielski  
spec. epidemiologii*